

Bescheinigung

**über die energetische Bewertung nach AGFW FW 309-1:2023 und 309-7:2023
für das Versorgungssystem "Zentrales Fernwärmenetz Suhl"
des Betreibers Stadtwerke Suhl/Zella-Mehlis GmbH**

Der Gutachter bescheinigt im Auftrag des Betreibers Stadtwerke Suhl/Zella-Mehlis GmbH dem Versorgungssystem folgende Kennzahlen:

f_p nach § 22 Absatz 2, GEG 2023 (berechnet nach FW 309-1:2023)		0,42
f_p nach § 22 Absatz 3, GEG 2023 (nach Kappung und EE-Bonus)		nach GEG zu verwenden 0,42
$f_{CO_2eq.}$ nach Anlage 9 Nr. 1c, GEG 2023 (berechnet nach FW 309-1:2023)		91 g/kWh
ausgestellt am	:	30.10.2023
auf der Datenbasis von	:	Planungsdaten (2029)
Dokumentiert im Gutachten ²⁾ vom	:	30.10.2023
gültig bis	:	29.10.2030 ¹⁾

Leipzig, den 30.10.2023

i.A.


Dipl.-Ing. Jan Klima
 f_p -Gutachter-Nr.: FW 609 - 110

¹⁾ In bestimmten Fällen ist eine Anpassung der ausgewiesenen Kennzahlen auch vor Ablauf dieser Gültigkeitsdauer erforderlich. Die ausgewiesenen Kennzahlen sind bei Veränderungen der Rahmenbedingungen zu prüfen und ggf. anzupassen.

²⁾ Gutachten BET; "Energetische Bewertung des Versorgungssystems „Zentrales Fernwärmenetz Suhl“, nach den AGFW Arbeitsblättern FW 309-1:2023 und 309-7:2023"; vom 30.10.2023.